

I/S Rorup Vandværk

Beretning for 2019 – fra sidste generalforsamling til nu

Bestyrelsesmøder

Et møde i forbindelse med konstituering (2019) og en række møder med MidtSjællands Vandforsyning med henblik på at lave en aftale om sammenlægning, et møde i forbindelse generalforsamling 2019.

Bestyrelsen stiller forslag om, at sammenlægningen vedtages se - pkt 3

Kontrolprogram – drikkevand og boringer

Kommunen har telefonisk oplyst, at de ikke vil kunne godkende vores forslag om at kontrollen for pesticider kun foretages i den boring som samme år alligevel skulle kontrolleres.

I 2019 har det i sammenhæng med, at vi også har skullet kontrollere for ”nye pesticider” betydet en væsentlig øget udgift til kontrol af vores vand. Der i øvrigt ikke fundet noget i prøverne.

Jeg har meddelt Donslab, at der ikke skal tages vandprøver før vi har en afklaring omkring sammenlægning med MidtSjællands Vandforsyning.

Den gamle boring er blevet taget ud af drift i januar 2020 p.g.a. en mindre utæthed ved en gevindsamling.

Filtre

Vi fik lavet det årlige seviceeftersyn i foråret 2019. Fyldningen i filtrene var ok, men der var forskellige ventiler mv, der skulle udskiftes. Jeg har meddelt Silhoko, at det årlige seviceeftersyn af filtrene udsættes indtil vi har en afklaring omkring sammenlægning med MidtSjællands Vandforsyning.

Digitalisering af ledningskort

Vi har fået indmålt (GPS) placeringen af vores vandmålere. I den forbindelse er der fremstillet et nyt ledningskort, som senest 2022 skal digitaliseres og uploades til og hosted af et firma, så kortet kan tilgås digitalt af entreprenører, der skal grave i vores område.

Ledningsbrud mv.

Der har været et enkelt brud på en stikledning (indenfor skellet og efter måleren).

En utæt vandmåler udskiftet og en vandmåler har fået rettet sit nr.

Niels Christoffersen

Rorupvej 9

Tlf: 27 98 29 55

Mail: formand@rorupvand.dk